

Серия **RU** № **0230685**

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ОГРН 1026000899100, телефон +7 81153-9-15-25, адрес электронной почты: info@alur.ru

место нахождения: 182115, Россия, область Псковская, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3 Б

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS сечениями до 240 кв. мм включительно. Изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

УЧЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РЕГИСТР. № 2927

Протоколов испытаний №№ 155, 156 от 05.07.2021 г., проведенных в Испытательной лаборатории кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19); протокола испытаний № 8143/РС от 21.06.2021 г., проведенных в Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28). Акта проверки стабильности производства № 12 от 06.07.2021 г. Схема сертификации 1с.

ПОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6, 5.8). Условия транспортирования и хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Кабели предназначены для общепромышленного применения.

Трофимова Елена Борисовна
(Ф.И.О.)