



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB54.B.01699/21

Серия RU № 0344825

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ». Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, адрес места осуществления деятельности: 125362, РОССИЯ, Г Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор.6, эт.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, адрес электронной почты: os@ruskomsert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB54, дата регистрации 07.11.2019 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Электротест Инжиниринг групп". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 125373, Походный проезд, домовладение 14, помещение R 3-2, комнаты 19, 20, 21, основной государственный регистрационный номер: 1077758033616, номер телефона: +74957899606, адрес электронной почты: zakaz@electrotest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Электротест Инжиниринг групп". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 125373, Походный проезд, домовладение 14, помещение R 3-2, комнаты 19, 20, 21

ПРОДУКЦИЯ Комплектное устройство автоматизированного управления микроклиматом, торговой марки "ЭЛЕКТРОТЕСТ", серия (тип) УУМ

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4218-003-81496655-2016 «Комплектное устройство автоматизированного управления микроклиматом торговой марки "ЭЛЕКТРОТЕСТ", серии УУМ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 315/8-135 от 01.10.2021 года, выданного Испытательным центром Публичного акционерного общества "Морион", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МО88. Паспорта изделия, Технические условия № ТУ 4218-003-81496655-2016 от 01.07.2016 года. Акта анализа состояния производства № 2200/ЕАЭС от 17.09.2021 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6-9. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 04.10.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Соловьева Яна Робертовна
(подпись)

А.И.И.И.
(подпись)



Соловьева Яна Робертовна
(Ф.И.О.)

Тараская Марианна Германовна
(Ф.И.О.)