



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00849/24

Серия RU № 0405117

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", место нахождения: 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ БОЧКИНА, Д. 15, адрес места осуществления деятельности: 170025, РОССИЯ, Тверская обл, г Тверь, ул Бочкина, дом 15, ОГРН: 1026900516390, номер телефона: +74822332881, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", место нахождения: 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ БОЧКИНА, Д. 15, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, РОССИЯ, Тверская обл, г Тверь, ул Бочкина, дом 15.

ПРОДУКЦИЯ

Короба перфорированные из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на основе поликарбоната, для электрических шкафов, состоящие из корпуса и съёмной крышки, серии RLHF6, каталожные номера согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0913133), выпускаемые по ТУ 27.33.13-059-47022248-2017 «СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ» с изменением 2.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-215/03-2024, выданного 28.03.2024 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 094-СС/03-2024, выданного 21.03.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Галимуллина Алина Ринатовна, Прокопеня Артем Константинович.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (Бланк № 0913134). Перфорированные коробки должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от - 25 °С до + 40 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения перфорированных коробов в упаковке изготовителя – 3 года со дня изготовления. Срок службы – не менее 20 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 25.12.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.03.2024 ПО 27.03.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Лесин Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

Зинина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00849/24

Серия **RU** № **0913133**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
---	3925 90 200 0	Короба перфорированные из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на основе поликарбоната, для электрических шкафов, состоящие из корпуса и съёмной крышки, серии RLHF6, каталожные номера:	Сведения отсутствуют	ТУ 27.33.13-059-47022248-2017 «СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ» с изменением 2
		01163RLHF (ширина 25,0±0,5 мм, высота 40,3±0,7 мм, толщина основания 1,3±0,2 мм); 01166RLHF (ширина 25,0±0,5 мм, высота 59,7±0,7 мм, толщина основания 1,4±0,2 мм); 01134RLHF (ширина 40,0±0,5 мм, высота 40,4±0,7 мм, толщина основания 1,3±0,2 мм); 01107RLHF (ширина 40,0±0,5 мм, высота 59,9±0,7 мм, толщина основания 1,5±0,2 мм); 01127RLHF (ширина 40,0±0,5 мм, высота 79,9±0,7 мм, толщина основания 1,6±0,2 мм); 01108RLHF (ширина 60,0±0,5 мм, высота 59,8±0,9 мм, толщина основания 1,6±0,2 мм); 01128RLHF (ширина 60,0±0,5 мм, высота 79,9±0,9 мм, толщина основания 1,8±0,2 мм); 01130RLHF (ширина 100,0±0,5 мм, высота 80,3±1,0 мм, толщина основания 2,0±0,2 мм); съёмные крышки, каталожные номера: 00702RLHF (ширина 25,0±0,3 мм, толщина 0,9±0,2 мм); 00703RLHF (ширина 40,0±0,4 мм, толщина 1,0±0,2 мм) 00704RLHF (ширина 60,0±0,4 мм, толщина 1,3±0,2 мм) 00706RLHF (ширина 100,0±0,4 мм, толщина 1,3±0,2 мм).		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)
Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00849/24


Серия **RU** № **0913134**

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)